

Согласовано

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мирное»

Никулин И.А..
«21» апреля 2025г.

«__» _____ 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 годов
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Мира д. 19	
1.2	Муниципальное образование	Челябинский городской округ	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	жилой	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	МУП «ЧКТС»	
1.5	Год постройки	1992 г	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции объекта	2008 г (кровля)	
1.7	Количество подъездов	2 шт	
1.8	Материал стен	Панельный	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	имеется	
1.10	Наличие чердака (да/нет)	нет	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	80 шт	
2.2.	Количество нежилых помещений	-	
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП), кв. м.	4603,5 м/2	
2.4	Общая площадь жилых помещений, кв. м.	4649,5м/2	
2.5	Общая площадь нежилых помещений, кв. м.	-	
2.6	Отапливаемый объем, м3	15430 м/3	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод (наличие, количество)	<u>1 шт</u>	
3.2	Тепловой пункт (наличие, количество)	<u>1 шт</u>	
3.3	Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая)	<u>закрытая</u>	
3.4	Схема подключения (зависимая/независимая)	<u>зависимая</u>	
3.5	Внутридомовая система отопления (двухтрубная/однотрубная)	<u>однотрубная</u>	
3.6	Наличие циркуляции ГВС (есть/нет)	<u>есть</u>	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	-	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
3.8	Материал трубопроводов (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	Сталь (ВГП)	
3.9	Водопроводный ввод (наличие, количество)	1 шт	
3.10	Водомерный узел (наличие, да/нет, количество)	нет	
3.11	Материал трубопроводов (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	(сталь (ВГП), металлополимер,)	
3.12	Электрический ввод	2 шт	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии (наличие, количество)	2 шт	
3.14	Ввод газоснабжения (наличие, количество)	Проектом не предусмотрено	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления (да/нет)	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции (да/нет)	естественная	
3.17	Лифты, подъемники (наличие, количество)	2 шт	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение (централизованная/нецентрализованная)	централизованная	
4.2	водоснабжение (централизованная/нецентрализованная)	централизованная	
4.3	водоотведение (централизованная/нецентрализованная)	централизованная	
4.4	электроснабжение (централизованная/нецентрализованная)	централизованная	
4.5	газоснабжение (централизованная/нецентрализованная)	Проектом не предусмотрено	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	17.09.2021	
	2022-2023 г.г.	22.09.2022	
	2023-2024 г.г.	03.10.2023	
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	18.04.2022	
	2022-2023 г.г.	26.04.2023	
	2023-2024 г.г.	27.04.2024	
5.3	Погодные условия		
	2021-2022 г.г.	Исходя из фактических погодных условий	
	2022-2023 г.г.	Исходя из фактических погодных условий	
	2023-2024 г.г.	Исходя из фактических погодных условий	
5.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по		

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2021-2022 г.г.	Данные в РСО	
	2022-2023 г.г.	Данные в РСО	
	2023-2024 г.г.	Данные в РСО	
5.6	Технологические нарушения по внешним причинам (да/нет): (в случае нарушений указать причину - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика, аварийный останов котельных, изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях, аварии на магистральных разводящих сетях, резкие перепады давления, гидроудар)		
	2021-2022 г.г.	Несоблюдение температурного графика РСО	
	2022-2023 г.г.	Несоблюдение температурного графика РСО	
	2023-2024 г.г.	Несоблюдение температурного графика РСО	
5.7	Технологические нарушения по внутренним причинам (да/нет): (в случае нарушений указать причину - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт, некачественно выполненные ремонтные работы, самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС, некорректная работа насосов, теплообменников)		
	2021-2022 г.г.	нет	
	2022-2023 г.г.	нет	
	2023-2024 г.г.	нет	
5.8	Схемные условия		
	тупиковое/попутное движение теплоносителя:	тупиковое	
	с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:	С нижней разводкой подающей магистрали	
	скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:	Открытая прокладка труб в помещениях	
	изолированные/неизолированные стояки:	Изолированные	
	диаметры трубопроводов:	Ф-114,76,89,27,20	
	отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):	Конвекторы	
	одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:	Одностороннее	
	оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):	Теплообменник	
	автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):	Проектом не предусмотрено	Элеватор не рабочий по причине недостаточного перепада с наружных тепловых сетей
	ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:	ГВС с циркуляцией	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	(МКД, ИТП)		
6.7	Организация и проведение периодической проверки узла учета	-	Прибор учета ТЭ отсутствует
6.8	Составление актов сверки расчетов с	-----	«Прямые расчеты

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
5.9	Режимные условия (зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: (- давление теплоносителя; - расход теплоносителя; - температура теплоносителя)		
	2021-2022 г.г.	Данные в РСО	
	2022-2023 г.г.	Данные в РСО	
	2023-2024 г.г.	Данные в РСО	
5.10	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя (да, количество обращений/нет)		
	2021-2022 г.г.	21	В связи с отключением РСО
	2022-2023 г.г.	25	В связи с отключением РСО
	2023-2024 г.г.	29	В связи с отключением РСО
5.11	Аварийные ситуации (да/нет) (в случае аварийных ситуаций указать причину – например, протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.)		
	2021-2022 г.г.	нет	
	2022-2023 г.г.	нет	
	2023-2024 г.г.	нет	
5.12	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2021-2022 г.г.	в штатном режиме	
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)	Срок выполнения: <u>с 1.05.2025 по 01.08.2025 г</u>	
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: <u>С 17.06.2025 г по 17.07.2025 г</u>	<u>Согласно графика РСО</u>
6.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: <u>с 01.05.2025 по 10.05.2025 г</u>	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: <u>с 05.05.2025г по 12.05.2025 г</u>	
6.5	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: <u>с 01.04.25 г по 01.06.2025 г</u>	
6.6	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	Срок выполнения: <u>с 01.05.25 г по 10.05.25 г</u>	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	ВДГО и ВКГО	<u>Проектом не предусмотрено</u>	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	-	Не требуется

листо 19

Ответственный руководитель:

ИП ЧЕРЕПАНОВ А.А. ЖЭУ 6 Николаева Т.Г. (по доверенности)

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

« _____ » _____ 2025 года

Представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки, дома, здания:

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | <u>Котикова С. И.</u> | <u>[Подпись]</u> |
| | (фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| 2. | <u>Маринин И. Н.</u> | <u>[Подпись]</u> |
| | (фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| 3. | <u>Калашов О. Ю.</u> | <u>[Подпись]</u> |
| | (фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| 4. | _____ | _____ |
| | (фамилия, имя, отчество) | (подпись) |

